

# Чек-лист приемки остекления после монтажа

Что проверить после установки алюминиевых окон, дверей, порталов и витражей



После завершения монтажа важно проверить не только внешний вид конструкций, но и их работу. Этот чек-лист поможет убедиться, что остекление установлено аккуратно и готово к эксплуатации.

## 1. Внешний вид конструкций

- Профиль без видимых повреждений, царапин и вмятин.
- Стеклопакеты без трещин, сколов и заметных дефектов.
- Цвет профиля соответствует согласованному варианту.
- Основные поверхности очищены от строительной пыли и защитной пленки.

## 2. Работа створок и дверей

- Каждая створка открывается и закрывается плавно.
- Ручка поворачивается без чрезмерного усилия.
- Створка не задевает раму и закрывается плотно по всему периметру.
- Нет перекосов и люфтов при открывании.

## 3. Раздвижные порталы

- Створка движется плавно, без рывков и заеданий.
- Нижняя направляющая очищена от строительного мусора.
- Ручка и механизм фиксации работают корректно.

# Чек-лист приемки остекления после монтажа

Продолжение

## 4. Уплотнители и примыкания

- Уплотнители установлены ровно, без заломов и разрывов.
- Монтажные швы закрыты и выглядят аккуратно.
- Нет видимых щелей между конструкцией и проемом.

## 5. Фурнитура

- Ручки, петли, защелки и замки закреплены надежно.
- Доводчик, если он установлен, работает плавно.
- Все открывающиеся элементы работают в заявленных режимах.

## 6. Стеклопакеты

- Нет трещин, сколов и заметных повреждений.
- Нет посторонних предметов внутри стеклопакета.
- Стекло установлено ровно, дистанционные рамки выглядят аккуратно.

## 7. Что сделать после приемки

- Удалить строительную пыль мягкой тканью.
- Не использовать абразивные средства.
- Не оставлять строительный мусор в направляющих порталах.
- Сохранить рекомендации по эксплуатации и документы по объекту.

### Когда обратиться в поддержку

Если створка задевает раму, дверь закрывается с усилием, портал движется рывками, появились щели или есть видимые повреждения профиля и стеклопакета.